



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Кирова, д.5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ярославской области

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району  
(152901, город Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 тел. 8(4855) 222-198, факс 8(4855) 222-011)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№328

"14" июля 2015 года  
10 час. 30 мин.

город Рыбинск

В период с 18.06.2015 года по 14.07.2015 года по адресу: 152962, Ярославская область, Рыбинский район, дер. Дюдьково, д. 16 (юридический адрес учреждения: 152962, Ярославская область, Рыбинский район, дер. Дюдьково, д. 16 ИНН 7610041530 ОГРН 1027601118368) на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Фролова Д.Н. №328 от 08.06.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального образовательного учреждения Ломовская средняя общеобразовательная школа (далее по тексту Ломовская СОШ).

Продолжительность проверки: с 10 часов 55 минут 18.06.2015 года по 10 часов 00 минут 14.07.2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор Ломовской СОШ Винокурова Екатерина Алексеевна 09.06.2015 года в 11 часов 47 минут..

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовала: директор Ломовской СОШ Винокурова Екатерина Алексеевна.

В ходе проверки установлено:

Здание школы двухэтажное, 2 степени огнестойкости. Кровля мягкая совмещенная. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. В рабочем состоянии находится телефонная связь (257-534). Площадь помещений здания 2879,6 кв.м., из них: 1666,6 кв.м.- площадь 1-го этажа, 1213 кв. м.- площадь 2-го этажа. Год постройки здания 1986. Здание рассчитано на 360 школьников, 39 человек педагогического и технического персонала. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ-59 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, круговой проезд и пригодны для проезда пожарной техники. С 1 этажа школы наружу имеется 7 эвакуационных выходов, со второго этажа 4 выхода через лестничные клетки типа Л1. Помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения – огнету-

шители ОУ, ОП, которые находятся в технически исправном состоянии. Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Заключен договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре №62 от января 2015 года с ИП Лебедевым Г.Б. Приемно-контрольный прибор управления системами АПС и СОУЭ расположен на 1-м этаже здания на вахте. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима Ответственными лицами за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму. Выполнены испытания внутреннего противопожарного водопровода ИП Лебедевым Г.Б. в апреле 2015 года. Выполнены испытания наружных пожарных лестниц и ограждений крыш 21.06.2011 года ИП Лебедевым Г.Б.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ П.П.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделений пожарной охраны без участия персонала объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч. 7	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.
2.	В защищаемых помещениях школы звуковые сигналы СОиУЭ не обеспечивают общий уровень звука в пределах нормативного (75-120 дБА).	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности п. 4.1., п. 4.2. НПБ 104-03 п.3.14 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.
3.	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над дверью эвакуационного выхода из рекреации на 2 этаже здания.	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности п. 5.3.	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.
4.	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над дверью эвакуационного выхода из рекреации на 1 этаже здания.	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности п. 5.3.	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.
5.	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» в кабинете технологии.	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности п. 5.3.	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.
6.	Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации на 2-м этаже здания не соответствуют требо-	НПБ 88-2001 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕК-	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.

	ваниям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке, а именно: выполнены кабелем ТРП, что не соответствует требованиям НПБ 88-2001.	ТИРОВАНИЯ п. 12.60*	
7.	Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации на 1-м этаже здания (кроме помещений начальной школы) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке, а именно: выполнены кабелем ТРП, что не соответствует требованиям НПБ 88-2001.	НПБ 88-2001 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ п. 12.60*	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.33 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.7.2.5 ГОСТ 12.4.026-2001 п.7.2.5	МОУ Ломовская СОШ в лице директора Винокуровой Е.А.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 328/1/1(184) от 14.07.2015 года.

Подпись лица, проводившего проверку:  
государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района  
по пожарному надзору Золотарева М.В.

«15» июля 2015 года

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор муниципального образовательного учреждения  
Ломовская средняя общеобразовательная школа  
Винокурова Е.А.

(подпись)

«15» июля 2015 года

М.Л.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_