

Российская Федерация
Управление образования
администрации Рыбинского
муниципального района
муниципальное образовательное
учреждение Ломовская
средняя общеобразовательная школа
152962 Ярославская область
Рыбинский район
д. Дюдьково д.16
телефон – факс (4855) 257-534
ОГРН 1027601118368
ИНН/КПП 7610044530/761001001

Заместителю Главного государственного
инспектора
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы ГПН по городу
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому
районам
Ярославской области
А.Г.Васильеву

директора МОУ Ломовская СОШ
Е.А. Винокуровой

№ 01-30/67 от 22.08.2016

В период с 18.06.2015 по 14.07.2015 года главным государственным инспектором Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Д.Н.Фроловым подписано распоряжение (приказ) №328 о проведении проверки в отношении муниципального образовательного учреждения Ломовская средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Ломовская (СОШ)).

В результате проверки выдано предписание № 328/1/19184) от 15.07.2015 года о нарушении требований пожарной безопасности:

на основании выше изложенного представляю отчет об устранении замечаний, выявленных при плановой проверке, в соответствии со сроками, указанными в предписании, а также в связи с продлением срока исполнения предписания в соответствии с письмом № 1833-2-6-1-39 от 03.08.2015 пунктов 6,7,8 предписания №328/1/1(184) от 15.07.2015.

Отчет об устранении замечаний, выявленных при плановой проверке ГОСПОЖНАДЗОРА

Пункт предписания	Виды работ	Результат
1.	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия персонала объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Обеспечено дублирование сигнала акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещения о пожаре от 07.07.2016 Заключен договор на обслуживание с ВДПО г.Рыбинска от 25.01.2016 № 123 МТ
2.	В защищаемых помещениях школы звуковые сигналы СОиУЭ не обеспечивают общий уровень звука в пределах нормативного (75-120 дБА)	Выполнен монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во всех защищаемых помещениях школы. Акт приемки от 24.08.2015 Замеры уровня звукового сигнала от 11.07.2016
3.	Отсутствует световой оповещатель «выход» над дверью	01.09.2015

